

Положение об организации и проведении работ с повышенной опасностью

Положение
об организации и проведении работ с повышенной
опасностью

Положение
об организации и проведении работ с повышенной
опасностью

Нижний Новгород
2023 год

Содержание

1. Цели.....	4
2. Область применения.....	4
3. Нормативные ссылки.....	4
4. Термины и определения.....	6
5. Обозначения и сокращения.....	7
6. Общие положения.....	7
7. Подготовка документации для проведения работ с повышенной опасностью.....	9
8. Лица, ответственные за безопасное производство работ с повышенной опасности и их обязанности.....	13
9. Требования безопасности при проведении работ с повышенной опасности.....	14
Приложение № 1 Перечень работ, к которым предъявляются повышенные требования безопасности, выполнение которых должно производиться по наряду – допуску.....	17
Приложение № 2 АКТ-ДОПУСК.....	20
Приложение № 3 Сборник типовых бланков нарядов-допусков, в соответствии с которыми производятся работы с повышенной опасностью.....	22
Приложение № 4 ЖУРНАЛ учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям.....	42
Приложение № 5 ЖУРНАЛ учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям для работ в электроустановках.....	43

1. Цели

1.1. Настоящий Стандарт организации «Положение об организации и проведении работ с повышенной опасностью» (далее – Положение) разработано в соответствии с требованиями к документационному обеспечению систем управления охраны труда, промышленной и пожарной безопасности на производственных объектах и определяет порядок организации и проведения работ с повышенной опасностью.

1.2. Целью разработки настоящего Положения является уменьшение риска возникновения несчастных случаев и профессиональной заболеваемости за счет строгой регламентации проведения работ с повышенной опасностью.

Для достижения указанной цели должны быть выполнены следующие положения:

- своевременного выявления факторов работ с повышенной опасностью и устранения опасных и (или) вредных производственных факторов на рабочих местах;
- неукоснительного исполнения требований к документационному обеспечению, организации и порядку безопасного ведения работ с повышенной опасностью;
- принятия оперативных мер, способствующих исключению негативных проявлений в сфере охраны труда, промышленной и пожарной безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью.

2. Область применения

2.1. Положение предназначено для руководителей всех уровней управления, специалистов и иных должностных лиц, в чьи обязанности входит организация, контроль и осуществление работ с повышенной опасностью.

2.2. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и проведения работ с повышенной опасностью на производственных площадках, в том числе являющихся опасными производственными объектами. Настоящее Положение распространяется на все структурные подразделения.

Положение содержит основные организационные, технические и другие требования по обеспечению безопасного производства работ с повышенной опасностью.

Положение является составной частью документации Системы управления охраной труда и промышленной безопасности организации.

3. Нормативные ссылки

3.1. Настоящее Положение разработано с использованием следующих нормативных документов:

Федеральный закон от 30.12.2001 № 197-ФЗ	«Трудовой Кодекс РФ»
ГОСТ 12.0.230.1-2015	Межгосударственный стандарт «Система стандартов безопасности. Система управления охраной труда»
ISO 45001:2018	Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья. Требования и руководство по использованию
Федеральный закон от 21.07.1997 №116-ФЗ	«О промышленной безопасности опасных производственных объектов»
Постановление Правительства РФ от 17.08.2020 № 1243	«Об утверждении требований к документационному обеспечению систем управления промышленной безопасностью»
Федеральный закон РФ	«О техническом регулировании»

от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ	
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27.11.2020 № 833н	«Об утверждении Правил по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования»
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 № 903н	«Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17.12.2020 № 924н	«Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих энергоустановок»
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27.11.2020 № 835н	«Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями»
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27.11.2020 № 834н	«Об утверждении Правил по охране труда при использовании отдельных видов химических веществ и материалов, при химической чистке, стирке, обеззараживании и дезактивации»
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 16.11.2020 № 782н	«Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте согласно приложению»
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11.12.2020 № 884н	«Об утверждении Правил по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ»
Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.12.2020 № 528	«Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ»
Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 07.12.2020 № 500	«Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правил безопасности химически опасных производственных объектов»
Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.12.2020 № 531	«Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления»
Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.12.2020 № 536	«Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением»
Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору	«Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной

и атомному надзору от 26.11.2020 N 461	безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения»
Приказ заместителя Министра топлива и энергетики РФ от 03.04.1997	«Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей», РД 34.03.201-97
Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479	«Об утверждении «Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
Постановление Правительства РФ от 18.12.2020 № 2168	«Об утверждении «Правил организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности»
Постановление Правительства Российской Федерации от 25.10.2019 № 1365	«Об утверждении «Положения о подготовке и об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики»

4. Термины и определения

4.1. В настоящем стандарте использованы термины и определения:

безопасные условия труда - условия труда, при которых воздействие на работников вредных и (или) опасных производственных факторов исключено либо уровни их воздействия не превышают установленных нормативов;

вредный производственный фактор - производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его заболеванию;

опасный производственный фактор - производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его травме;

работы с повышенной опасностью - работы, при выполнении которых на работника могут воздействовать опасные и (или) вредные производственные факторы, для управления которыми требуется принять соответствующие меры обеспечения безопасных условий труда;

система управления промышленной безопасностью - комплекс взаимосвязанных организационных и технических мероприятий, осуществляемых организацией, эксплуатирующей опасные производственные объекты, в целях предупреждения аварий и инцидентов на опасных производственных объектах, локализации и ликвидации последствий таких аварий;

промышленная безопасность опасных производственных объектов - состояние защищенности жизненно важных интересов личности и общества от аварий на опасных производственных объектах и последствий указанных аварий;

охрана труда - система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия;

контроль состояния промышленной безопасности и охраны труда: Комплекс работ, осуществляемых в целях обеспечения выполнения в процессе производственной деятельности мероприятий по промышленной безопасности и охране труда, а также в целях

соблюдения законодательных и прочих требований в области промышленной безопасности и охраны труда и окружающей среды;

наряд-допуск - задание на безопасное производство работ, оформленное на специальном бланке установленной формы и определяющее содержание, место работы, время её начала и окончания, условия её безопасного выполнения, необходимые меры безопасности, состав бригады и работников, ответственных за безопасное выполнение работы;

газоопасные работы I группы - газоопасные работы, проводимые в газоопасных местах, в которых пребывание работников без изолирующей газозащитной аппаратуры смертельно опасно.

5. Обозначения и сокращения

В настоящем стандарте использованы обозначения и сокращения:

Общество – Общество с ограниченной ответственностью «ЕвроСибЭнерго-распределенная генерация» филиал «Нижегородский»;

СОТ – служба охраны труда;

ОПО – опасный производственный объект;

СУОТ – система управления охраной труда;

СУПБ – система управления промышленной безопасностью;

СП – структурное подразделение;

ЛВЖ – легковоспламеняющиеся жидкости;

ГЖ – горючие жидкости

6. Общие положения

6.1. К работам с повышенной опасностью относятся работы, выполняемые:

- в производственных и других зданиях и сооружениях или на территории действующего предприятия, когда имеется или может возникнуть опасность, исходящая от действующего предприятия (участка, цеха и т.д.);

- в зданиях и сооружениях, находящихся в аварийном состоянии;

- в зонах с постоянно действующими опасными и вредными производственными факторами;

- в охранных зонах воздушных линий электропередачи, газопроводов, а также складов легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ) или горючих жидкостей (ГЖ), строительных и других машин и механизмов, применяемых на производственных объектах Общества;

- в колодцах, шурфах, закрытых емкостях.

6.2. Перечень работ с повышенной опасностью приведен в **приложении №1**.

6.3. Перечень работ с повышенной опасностью должен храниться в структурных подразделениях, проводящих работы повышенной опасности и в подразделениях, согласовывающих такие работы. Допускается хранение перечня работ с повышенной опасностью в электронной базе данных эксплуатирующей организации (участка, цеха).

Работники, участвующие в работах повышенной опасности, должны быть ознакомлены с перечнем работ с повышенной опасностью структурного подразделения при проведении первичных (повторных) инструктажей на рабочем месте.

Перечень работ с повышенной опасностью пересматривается при необходимости включения (исключения) видов работ с повышенной опасностью, в т.ч. при вновь возникших работах с повышенной опасностью, но не реже одного раза в год и утверждается руководителем организации.

В соответствии с производственной спецификой руководитель структурного подразделения, в котором выполняются работы, относящиеся к работам повышенной

опасности, должен вести постоянный контроль и своевременно организовать, и обеспечить разработку и/или внесение изменений в перечень работ повышенной опасности.

6.4. Обязательным требованием к руководителям и инженерно-техническим работникам эксплуатирующих и подрядных организаций, ответственным за подготовку и проведение работ повышенной опасности, является наличие протоколов о проверке знаний по вопросам охраны труда, промышленной и пожарной безопасности в рамках осуществления должностных и квалификационных обязанностей.

6.5. Любые ремонтные, монтажные, наладочные, строительные работы, производимые на опасных производственных объектах (далее – ОПО) заказчика, являются для подрядных (сервисных) организаций работами с повышенной опасностью. Подготовительные работы, для обеспечения безопасности работ повышенной опасности, осуществляются цехом-заказчиком и ремонтными службами организации (подрядчика).

6.6. К работам с повышенной опасностью допускаются работники:

- не моложе 18 лет;
- прошедшие профессиональную подготовку, соответствующую характеру выполняемых работ по основной и совмещаемым профессиям и имеющие соответствующую квалификацию, удостоверение (свидетельство) о профессии и (или) по выполняемой работе;
- прошедшие обучение по охране труда, в том числе стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований по охране труда, а также проверку знаний в области промышленной и пожарной безопасности;
- прошедшие медицинский осмотр и не имеющие медицинских противопоказаний к выполнению работ по основной и совмещаемым профессиям;
- допущенные к самостоятельной работе, распоряжением руководителя структурного подразделения.

К работам с повышенной опасностью допускаются бригады численностью не менее двух работников, а к работам внутри технических устройств (аппаратов), в колодцах, емкостях и т.п. допускаются бригады, состоящие не менее чем из трех работников, один из которых является наблюдающим.

6.7. Производственные участки, технологические линии или отдельно стоящие здания, сооружения и оборудование, а также участки, расположенные вне действующих цехов, выделенные для выполнения на них ремонтных работ силами персонала ремонтных подразделений и/или подрядной (сервисной) организации, должны быть выведены из эксплуатации и переданы последней по акту-допуску для производства ремонтных, строительных и монтажных работ на территории действующего предприятия (цеха, участка) далее - акт, оформленному по образцу, **приложение №2**.

При выполнении работ на территории эксплуатируемого производственного подразделения (заказчика), ответственные представители заказчика и подрядчика должны разработать и осуществить организационно-технические мероприятия, направленные на обеспечение безопасных условий труда при проведении работ повышенной опасности, а также безопасную эксплуатацию работающего технологического оборудования.

При производстве работ на одной площадке (объекте, здании, оборудовании) одновременно несколькими подрядными организациями (ремонтными цехами) генеральный подрядчик обязан разработать и согласовать со всеми организациями (ремонтными цехами), участвующими в работах, график производства совместных и совмещенных работ. График производства совместных и совмещенных работ предусматривает безопасные, в том числе по времени, режимы работ для всех организаций (ремонтных цехов), чьи рабочие зоны соприкасаются или накладываются одна на другую. При корректировании в процессе выполнения работ график производства совместных и совмещенных работ согласовывается со всеми организациями (ремонтными цехами), участвующими в работах.

Форма графика производства совместных и совмещенных работ произвольная. С графиком производства совместных и совмещенных работ должен быть ознакомлен весь

персонал, участвующий в ремонтных работах. График производства совместных и совмещенных работ предусматривает безопасные, в том числе по времени, режимы работ для всех подрядных организаций (ремонтных цехов), чьи рабочие зоны соприкасаются или накладываются одна на другую. При корректировании в процессе выполнения работ график производства совместных и совмещенных работ согласовывается со всеми подрядными организациями (ремонтными цехами), участвующими в работах.

Акт-допуск выдается на время производства работ на срок, определяемый заказчиком. При необходимости ведения работ после истечения срока действия акта-допуска, составляется новый акт-допуска на следующий срок.

Акт-допуск составляется заказчиком в двух экземплярах.

К акту-допуску прилагается документация, необходимая для безопасного производства работ: график производства совместных и совмещенных работ; совместные мероприятия, обеспечивающие безопасность работников и производственных объектов; перечень опасных и (или) вредных производственных факторов, предопределенных условиями действующего структурного подразделения (не связанных с характером выполняемых работ) и возникающих в результате деятельности подрядной организации.

Акт-допуск подписывается руководителем подразделения заказчика или его заместителем и ответственным руководителем подрядной организации и/или руководителем внутреннего структурного подразделения - исполнителя.

Акт-допуск оформляется в двух экземплярах и хранится у подписавших его сторон в течение 30 дней после окончания его действия, а затем уничтожается в установленном организацией порядке.

При выполнении работ на объекте, переданном по акту-допуску, ответственность за безопасность производства работ на объекте несут работники исполнителя и/или подрядной организации.

6.8. Если через участок, выделенный для производства ремонтных (строительных, монтажных и т.д.) работ, проходят действующие токопроводы, газопроводы, теплопроводы, кислотопроводы или другие действующие коммуникации, а также работают технологические грузоподъемные краны, то объект не может быть передан подрядной организации по акту-допуску. В этом случае, допуск к работам осуществляется структурным подразделением-заказчиком по наряду-допуску.

7. Подготовка документации для проведения работ с повышенной опасностью.

7.1. Работы с повышенной опасностью (далее – работы повышенной опасности) проводятся с оформлением наряда-допуска на выполнение работ повышенной опасности (далее - наряд-допуск) по формам, приведенным в сборнике типовых бланков, **приложении № 3.**

Наряд-допуск выдается до начала производства работ повышенной опасности.

7.1.1. Нарядом-допуском определяются содержание, место, время и условия производства работ повышенной опасности, необходимые меры безопасности, состав бригады и работники, ответственные за организацию и безопасное производство работ.

7.1.2. Наряд-допуск, установленного образца, оформляется на бумажном носителе уполномоченными работодателем должностными лицами, ответственными за организацию и безопасное производство работ повышенной опасности.

Допускается заполнение бланка наряд-допуска в электронном виде, после чего бланк распечатывается на бумажном носителе и предоставляется на ознакомление и/или согласование под личную подпись лицам, отраженным в наряд-допуске, в том числе согласующим, исполнителям, производителям, допускающим и т.д.

7.1.3. При совместном производстве нескольких видов работ с повышенной опасностью, по которым требуется оформление наряда-допуска, допускается оформление единого наряда-допуска с включением в него требований по безопасному выполнению каждого из вида работ.

В случае совмещения работ с повышенной опасностью, а также при проведении огневых работ с повышенной опасностью, слово наряд-допуск подчеркивается красной линией.

7.1.4. В зависимости от объема ремонтных работ и организации их исполнения бланк наряда может быть оформлен в виде:

- наряда на выполнение какой-либо конкретной работы на одном рабочем месте или на последовательное выполнение однотипных работ на нескольких рабочих местах одной схемы присоединения тепломеханического оборудования электростанции или тепловой сети;
- общего наряда на выполнение работы в целом на агрегате, на нескольких рабочих местах или участках тепловой сети;
- промежуточного наряда для выполнения работ на отдельных узлах агрегата и его вспомогательном оборудовании, на отдельных рабочих местах или участках тепловой сети.

Промежуточный наряд выдается только при наличии общего наряда.

7.1.5. Работы по ежедневному (сервисному) обслуживанию оборудования, относящиеся к работам повышенной опасности, выполняемые постоянным дежурным персоналом структурного подразделения и (или) ремонтными службами организации, закрепленными за основными цехами, участками, могут выполняться без оформления наряда-допуска по специально разработанным инструкциям по регламентному обслуживанию технических устройств.

7.2. Наряд-допуск оформляется в структурном подразделении, где планируются к проведению работы повышенной опасности и (или) в обязанности которого включены работы повышенной опасности, или в подрядной (сервисной) организации, если работы проводятся на объекте, принятом по акту.

При выполнении работ повышенной опасности силами двух и более бригад либо несколькими структурными подразделениями (цехами) Заказчика и (или) подрядными организациями на одном объекте наряд-допуск оформляется для каждой бригады отдельно и выдается производителю работ каждого цеха (подрядной организации). Оформление наряда-допуска производится заполнением бланка наряда-допуска, в том числе в электронном виде, установленного образца и требованиям действующих правил и норм безопасности. Исправления в тексте наряда-допуска не допускаются. В случае необходимости внесения изменений наряд-допуск переоформляется.

Наряд-допуск на проведение работ повышенной опасности, кроме случаев, предусмотренных п. 7.2.1., оформляется в двух экземплярах: один экземпляр находится у допускающего, второй - у производителя работ.

При проведении работ повышенной опасности в электроустановках, наряд-допуск выдается на руки производителю работ (или наблюдающему) и допускающему.

При заполнении формы наряда-допуска необходимо указывать конкретное место проведения работ: обозначение отметки, обозначение (номер) колонн, осей, пролетов и т.д.; наименование технического устройства, ремонтируемого узла, агрегата; объем и вид работ. Наряд-допуск оформляется для каждой отметки, для каждого вида работ и технического устройства отдельно.

При заполнении формы наряда-допуска дополнительно указываются меры, обеспечивающие отключение оборудования, время взятия анализа воздушной среды, максимальное количество работников, использующих анкерную линию одновременно и т.д.

При одновременной работе нескольких структурных подразделений Общества (ремонтных цехов) и (или) подрядных организаций на одном объекте, в наряде-допуске

указываются дополнительные мероприятия по обеспечению безопасности проведения совмещенных работ. Также в данном пункте указывается номер ПОР, ППР, по которому проводятся работы, номера ТК на ремонт оборудования.

Допускается ведение, согласование, утверждение документации по работам повышенной опасности в электронном виде с использованием электронной подписи или любого другого способа, позволяющего идентифицировать личность работника, в соответствии с действующим законодательством РФ, в установленном в организации порядке.

7.2.1. При организации работ повышенной опасности в электроустановках, при передаче по телефону, радио, факсимильным письмом или электронным документом наряд-допуск оформляется в трех экземплярах (за исключением случая, когда производитель работ назначается одновременно допускающим). В данном случае работник, выдающий наряд-допуск, оформляет один экземпляр, передает его посредством телефона, радио, факсимильного письма или электронного документа и оставляет его у себя, а работник, принимающий текст в виде телефонограммы или радиogramмы, факса или электронного письма, распечатывает и (или) заполняет два экземпляра наряда-допуска и, после подтверждения со стороны выдающего наряд-допуск правильности его оформления, указывает на месте подписи выдающего наряд-допуск его фамилию и инициалы, подтверждая правильность оформления наряда-допуска своей подписью и указывает способ передачи наряда-допуска (по телефону, радио, факсимильным письмом или электронным документом).

При проведении работ повышенной опасности, количество экземпляров нарядов-допусков выдаваемых на руки или передаваемых по телефону, радио, факсимильным или электронным документом, назначаемым лицам, ответственным за безопасное проведение работ, определяет выдающий наряд-допуск в зависимости от состава назначаемых ответственных лиц (в зависимости от местных условий один экземпляр наряда-допуска может передаваться работнику из числа оперативного персонала, выдающему разрешение на подготовку рабочего места и на допуск).

Число нарядов-допусков, выдаваемых на одного ответственного руководителя работ повышенной опасности в электроустановках, определяет работник, выдающий наряд-допуск.

Выдающий наряд-допуск на работы повышенной опасности в электроустановках, имеет право допускающему и производителю работ или допускающему и наблюдающему выдать сразу несколько нарядов-допусков и распоряжений для поочередного допуска и работы по ним.

При совместном производстве нескольких видов работ повышенной опасности в электроустановках, по которым требуется оформление наряда-допуска, допускается оформление единого наряда-допуска с включением в него требований по безопасному выполнению каждого из вида работ.

7.3. Оформленные и выданные наряды-допуски, кроме работ повышенной опасности, проводимых в электроустановках, регистрируются в журнале учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям, **приложение № 4**.

7.3.1. Оформленные и выданные наряды-допуски на работы повышенной опасности, проводимых в электроустановках, регистрируются в журнале учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям, **приложение № 5**.

7.3.2. Журнал учета работ по нарядам-допускам на проведение работ повышенной опасности должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью (при ее наличии), срок его хранения - не менее 1 (одного) года со дня его окончания.

7.4. Работы по ликвидации аварий выполняются в соответствии с планом мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий, в том числе на опасных производственных объектах. Допускается выполнять работы по ликвидации аварий без оформления наряда-допуска только до устранения прямой угрозы жизни людей и

оборудованию. Дальнейшая работа по ликвидации аварий и их последствий должна проводиться после оформления наряда-допуска.

7.5. Наряд-допуск на работы повышенной опасности, кроме работ, установленных положением п.п. 7.5.1. - 7.5.2. настоящего Положения, выдается на срок, необходимый для выполнения заданного объема работ.

В случае возникновения в процессе производства работ опасных и (или) вредных производственных факторов, не предусмотренных нарядом-допуском, и выявления недостаточности мер безопасности, указанных в наряде-допуске для безопасного производства работ, работы прекращаются, наряд-допуск аннулируется. Работы возобновляются только после выдачи нового наряда-допуска.

7.5.1. При организации и проведении газоопасных или огневых работ на опасных производственных объектах (далее – ОПО), на которых получают, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются опасные вещества, указанные в пункте 1 приложения № 1 к Федеральному закону «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», наряд-допуск на проведение газоопасных или огневых работ выдается на каждое место и вид работ каждой бригаде, проводящей такие работы, и действителен в течение одной смены.

Если при проведении на ОПО газоопасных или огневых работ работа оказалась незаконченной и условия ее проведения не изменились, что подтверждается результатами анализа воздушной среды, и характер работы не изменился, наряд-допуск на проведение газоопасных или огневых работ может быть продлен руководителем структурного подразделения или лицом, его замещающим, на место проведения газоопасных работ, но не более чем на одну дневную рабочую смену.

В случае если газоопасные или огневые работы, осуществляемые на ОПО, выполняются в составе плановых ремонтных работ объекта, то наряд-допуск на их выполнение выдается на весь период проведения ремонтных работ с ежедневным продлением не более чем на одну рабочую смену;

7.5.2. При организации работ повышенной опасности в электроустановках и работ, проводимых на высоте, выдавать наряд-допуск разрешается на срок не более 15 календарных дней со дня начала работы. Наряд-допуск разрешается продлевать 1 раз на срок не более 15 календарных дней. При перерывах в работе наряд-допуск остается действительным.

При выполнении работ под напряжением на токоведущих частях электроустановок наряд-допуск выдается на срок не более 1 календарного дня (рабочей смены). При необходимости выполнения работ под напряжением в последующие дни (рабочую смену) оформляется новый наряд-допуск.

Продлевать наряд-допуск имеет право работник, выдавший наряд-допуск, или другой работник, имеющий право выдачи наряда-допуска на работы в данной электроустановке.

Разрешение на продление наряда-допуска передается по телефону, радио или с нарочным допускающему, ответственному руководителю работ, производителю работ. В этом случае допускающий, ответственный руководитель работ, производитель работ за своей подписью указывает в наряде фамилию и инициалы работника, продлившего наряд-допуск.

7.6. Работы, проводимые вблизи действующих железнодорожных линий, автомобильных дорог, линий электропередач, скрытых коммуникаций, а также все земляные работы должны быть предварительно согласованы производителем работ с участками и (или) цехами, обслуживающими эти объекты, а соответствующие документы (схемы коммуникаций энергосетей и отключения оборудования от действующих агрегатов с указанием места установок разъемов, заглушек, ограждений) должны прилагаться к наряду-допуску.

7.7. До начала работы наряд-допуск должен быть подписан:

- выдавшим наряд-допуск;

- лицами, выполняющими мероприятия по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, указанные в наряде-допуске;
- лицами, согласовавшими наряд-допуск;
- допускающим к работе;
- производителем работ.

Допускающий и производитель работ подписывают наряд-допуск на месте проведения работ по данному наряду-допуску, после проверки выполнения мероприятий по обеспечению безопасности работ, указанных в наряде-допуске.

При выполнении работ допускается одно из совмещений обязанностей:

- выдающего наряд (распоряжение) и руководителя работ;
- руководителя работ и производителя работ, в случае, если на него выдан только один наряд;
- руководителя работ и допускающего в тепловых сетях.

7.7.1. Наряд-допуск на проведение газоопасных работ на ОПО площадки (участки) топливных хозяйств, площадки (участки) хранения мазутного топлива, подписывается руководителем структурного подразделения или лицом, его замещающим, на объекте которого проводится газоопасная работа, согласовывается с собственной ПАСС(Ф), либо с ПАСС(Ф), с которой заключен договор на обслуживание, и утверждается руководителем эксплуатирующей организации или его уполномоченным заместителем либо руководителем филиала или его уполномоченным заместителем.

К наряду-допуску на проведение газоопасных работ должна быть приложена схема места проведения газоопасных работ, подписанная руководителем структурного подразделения или лицом, его замещающим.

При проведении работ в емкостях, а также работ, связанных с разгерметизацией технологического оборудования и трубопроводов, коммуникаций, к наряду-допуску на проведение газоопасных работ должны быть приложены схемы(а) расположения запорной арматуры, освобождения от продукта, промывки, продувки, пропарки и мест установки заглушек, подписанные руководителем структурного подразделения или лицом, его замещающим.

7.8. В случае замены производителя работ или допускающего, фамилии вновь назначенных производителя работ или допускающего должны быть немедленно внесены в соответствующие графы наряда-допуска руководителем-выдающим наряд-допуск.

7.9. Для закрытия наряда-допуска, после окончания работ:

- производитель работ указывает время и дату окончания работ и ставит личную подпись в соответствующей графе наряда-допуска.
 - по окончании огневых работ допускающий осуществляет наблюдение за местом проведения работ в течение не менее 2 часов.
 - допускающий вносит записи, заверяя личной подписью: о получении наряда-допуска от производителя работ и дате, времени принятия наряда-допуска; о времени и дате закрытия наряда-допуска – в соответствующем «Журнале учета работ по нарядам-допускам»
- 7.10. Оба экземпляра оригинала наряда-допуска, работы по которым закончены подлежат возврату лицу, выдавшему наряд-допуск, который должен хранить оба экземпляра, в течение 1 (одного) года со дня закрытия.

7.11. Наряды-допуски на работы, при выполнении которых произошли аварии и (или) несчастные случаи, должны храниться в делах с материалами по расследованию аварий и (или) несчастных случаев.

8. Лица, ответственные за безопасное производство работ с повышенной опасностью и их обязанности.

8.1. Руководители (специалисты), которым предоставляется право выдачи нарядов-допусков, и допускающие к работам по нарядам-допускам должны быть аттестованы по следующим правилам и направлениям:

- В области охраны труда;
- В области промышленной безопасности;
- По вопросам пожарной безопасности;
- По вопросам электробезопасности.

Данные квалификации (аттестации) должны быть внесены в профессиональные требования к рабочим местам руководителей (специалистов), имеющих право выдачи нарядов-допусков, и допускающих к работам по нарядам-допускам в установленном в организации порядке.

Запрещается назначать допускающими к работам по нарядам-допускам не аттестованных работников.

8.1.1. При организации и проведении работ повышенной опасности в электроустановках, право выдачи нарядов-допусков и распоряжений предоставляется работникам из числа административно-технического персонала, имеющим группу V по электробезопасности (при эксплуатации электроустановок напряжением выше 1000 В), группу по электробезопасности не ниже IV (при эксплуатации электроустановок напряжением до 1000 В).

В случае отсутствия работников, имеющих право выдачи нарядов-допусков и распоряжений, при работах по предотвращению аварий или ликвидации их последствий допускается выдача нарядов-допусков и распоряжений работниками из числа оперативного персонала, имеющими группу IV по электробезопасности, находящимися непосредственно на территории объекта электроэнергетики или энергопринимающей установки потребителя электроэнергии.

8.2. Перечень должностей руководителей (специалистов), имеющих право выдачи нарядов-допусков, утверждается приказом по организации.

Лицами, ответственными за правильную организацию и безопасное производство работ повышенной опасности, в том числе осуществляющих контроль состояния промышленной безопасности и охраны труда при организации и проведении работ повышенной опасности, являются: выдающий наряд-допуск, допускающий к работе по нарядам-допускам, производитель работ, исполнители работ (члены бригады).

8.3. Лицо, выдавшее наряд-допуск, назначает допускающего(-их) к работе и несет ответственность за инструктаж и безопасность производства работ, правильность и полноту указанных в наряде-допуске мер безопасности, и соответствие квалификации исполнителей порученной работе.

8.4. Выдающий наряд-допуск знакомит допускающего к работе по нарядам-допускам (далее - допускающий к работе) с мерами безопасности, предусмотренными нарядом-допуском, осуществляет контроль за их исполнением.

8.5. При проведении работ в несколько смен на все время действия наряда-допуска назначается несколько допускающих к работе в соответствии с количеством смен.

Допускающими к работе могут быть: специалисты цехов-заказчиков; специалисты подрядных (сервисных) организаций, выполняющих работы на объекте, принятом по акту.

8.6. Допускающий к работе, несет ответственность за выполнение мероприятий по обеспечению требований правил в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, указанных в наряде-допуске, в том числе:

- за отключение объекта от паровых, водяных, газовых, электрических источников питания и установку заземления;
- за установку заглушек по всем видам трубопроводов (коммуникаций), очистку газоходов и пылепроводов, продувку и пропарку трубопроводов, очистку оборудования от грязи, пыли, кислоты, продувку и проветривание газоходов и аппаратуры;
- за выделение зоны проведения работ повышенной опасности, ремонта, монтажа, строительства от действующего оборудования и коммуникаций ограждениями, тупиками, знаками безопасности, сигнальными средствами и плакатами, а также за выполнение других подготовительных работ.

8.7. Допускающий к работе перед допуском к проведению работ, а также при продлении наряда-допуска обязан проверить выполнение мероприятий по обеспечению мер безопасности, указанных в наряде-допуске, проинструктировать производителей работ об особенностях работы в данном действующем цехе и непосредственно на месте производства работ.

8.8. При выполнении работ на объекте, принятом по акту, ответственность за правильность и полноту выполнения мероприятий по обеспечению безопасности труда, указанных в наряде-допуске, несут работники подрядной (сервисной) организации, выполнившие эти мероприятия.

8.9. При перерыве в работе в течение одной смены (обеденный перерыв, перерыв по условиям производства работ) наряд-допуск остается у производителя работ, и бригада после перерыва приступает к работе по его разрешению. После окончания работы рабочее место приводится в порядок, наряд-допуск сдается ответственному руководителю работ (лицу, выдавшему наряд-допуск). К прерванным работам можно приступить только после получения наряда-допуска.

8.10. Производителями работ могут быть: специалисты технологической, механической, электрической и энергетической служб организации; специалисты подрядных (сервисных) организаций; - специалисты организаций, выполняющих работы на объекте, принятом по акту.

Производители работ должны быть аттестованы по соответствующим правилам и направлениям в области охраны труда, промышленной, пожарной и электробезопасности в зависимости от выполняемых видов работ, в соответствии с квалификационными требованиями и требованиями действующих правил.

8.11. При производстве работ в несколько смен на все время действия наряда-допуска назначается несколько производителей работ в соответствии с количеством смен.

Производитель работ перед началом работы обязан проинструктировать бригаду(-ы) о мерах безопасности на рабочем месте. При изменении состава бригады производитель работ обязан проинструктировать рабочих, вновь введенных в бригаду.

Производитель работ несет ответственность за полноту инструктажа по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, за соблюдение мер безопасности, правильность использования спецодежды и средств индивидуальной и коллективной защиты и исправность технических средств безопасности труда.

8.12. Исполнители (члены бригады) несут ответственность, в установленном в организации порядке, за соблюдение требований по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, предусмотренных нарядом-допуском, за правильное использование специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной и коллективной защиты, а также за соблюдение трудовой и производственной дисциплины.

8.14. В случае замены производителя работ или допускающего к работе фамилии вновь назначенных производителя работ и допускающего к работе должны быть внесены в соответствующие графы наряда-допуска.

9. Требования безопасности при проведении работ с повышенной опасностью

9.1. При производстве работ повышенной опасности работники должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты в соответствии с отраслевыми нормами и с учетом воздействующих на них опасных и вредных производственных факторов.

9.2. Газоопасные работы, выполняемые по наряду-допуску, должны проводиться в рабочие дни в дневное время (дневную рабочую смену). Не допускается проведение газоопасных работ во время грозы.

9.3. При ремонтных работах, связанных с монтажом или демонтажом объектов теплоснабжения, теплопотребляющих установок и трубопроводов, а также с заменой элементов объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, должна соблюдаться предусмотренная проектом производства работ, техническими условиями или технологической картой последовательность операций, обеспечивающая устойчивость оставшихся или вновь устанавливаемых узлов и элементов объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок и предотвращение падения демонтируемых частей.

9.4. При допуске бригады к работе допускающий вручает наряд-допуск производителю работ, а второй экземпляр наряда-допуска оставляет у себя. Второй экземпляр наряда-допуска, в период выполнения работ должен находиться у допускающего, а при перерывах в работе более одной смены должен храниться совместно с «Журналом учета работ по нарядам-допускам».

9.5. Наряд-допуск во время проведения работ должен находиться на месте производства работ у производителя работ. Не допускается отсутствие производителя работ на рабочем месте, определенном условиями содержания работ нарядом-допуском.

9.6. Производитель работ при приемке смены должен принять от сменщика работу вместе с нарядом-допуском и лично проверить условия производства работ, а также сделать отметку в наряде-допуске о продлении работ и не приступать к работе по наряду-допуску без разрешения допускающего.

9.7 При перерыве в работе в течение смены наряд-допуск остается у производителя работ. Бригада после перерыва приступает к работе по его разрешению.

При перерыве более одной смены наряд-допуск возвращается допускающему, к работам можно приступить только после получения наряда-допуска в установленном порядке.

9.8. Допускающий должен прекратить выполнение работ и изъять наряд-допуск, если до окончания работ по данному наряду-допуску обнаружено несоответствие фактического состояния условий производства работ требованиям мероприятий, предусмотренным нарядом-допуском, или возникла необходимость подключения к ремонтируемому оборудованию (агрегату, системе) действующего оборудования или энергокоммуникаций.

9.9. По указанию допускающего при необходимости временного прекращения ремонта, а также при прокрутке и опробовании оборудования производитель работ удаляет подчиненный персонал от ремонтируемого объекта в безопасное место и возвращает наряд-допуск допускающему.

Возобновление работ производится по разрешению допускающего после проверки им всех первоначальных мероприятий, обеспечивающих безопасность работающих по наряду-допуску, и возвращения наряда-допуска производителю работ.

9.10. При утрате наряда-допуска работы повышенной опасности должны быть немедленно прекращены, а исполнители (члены бригады) выведены в безопасное место. На

продолжение работ должен быть оформлен новый наряд-допуск, и допуск к работе произведен заново.

9.11. Начало эксплуатации оборудования после ремонта не допускается до возвращения закрытого наряда-допуска производителем (производителями) работ.

Приложение №1

Перечень работ, к которым предъявляются повышенные требования безопасности, выполнение которых должно производиться по наряду – допуску

1. Газоопасные работы

- работы по испытанию сосудов, работающих под давлением;
- работы по очистке и ремонту воздухопроводов, фильтров и вентиляторов вытяжных систем вентиляции помещений, в которых хранятся сильнодействующие химические и другие опасные вещества;
- работы по вскрытию сосудов и трубопроводов, работающих под давлением;
- работы в местах, где возможно выделение горючего газа, продуктов сгорания горючего газа, паров, обогащенных токсичными веществами, газовоздушной смеси при продувках (опорожнение или заполнение газопроводов), опасных в отношении загазованности или взрыва;
- работы во внутренней полости емкостного оборудования, работы в замкнутом пространстве с ограниченным доступом (посещением);

2. Земляные работы

- земляные работы в зоне расположения подземных энергетических сетей, газопроводов, нефтепроводов и других подземных коммуникаций, и объектов;
- работы в котлованах, на откосах и склонах;
- рытье котлованов, траншей глубиной более 1,5 м и производство работ в них;
- работы на трамвайных путях;
- работы на сетях и сооружениях водоснабжения и водоотведения.

3. Ремонтные, монтажные и демонтажные работы

- работы, связанные с разборкой (обрушением) зданий и сооружений, а также укреплением и восстановлением аварийных частей и элементов зданий и сооружений;
- монтаж и демонтаж технологического оборудования;
- производство монтажных и ремонтных работ в непосредственной близости от открытых движущихся частей работающего оборудования, а также вблизи электрических проводов, находящихся под напряжением;
- ремонт трубопроводов пара и горячей воды технологического оборудования;
- ремонт подъемных сооружений (кроме колесных и гусеничных самоходных), крановых тележек, подкрановых путей;
- ремонт вращающихся механизмов;

4. Работы с применением подъемных сооружений.

- установка и работа кранов стрелового типа, кранов-манипуляторов, подъемников (вышек) на расстоянии менее 30 м от крайнего провода воздушной линии электропередачи или воздушной электрической сети напряжением более 50 В;
- производство ремонтных или каких-либо других работ, проводимых на крановом пути и проходных галереях действующих мостовых и передвижных консольных кранов;
- производство строительных, малярных и других работ с имеющихся на мостовых кранах площадок;

5. Работы, связанные с использованием химических веществ

- работы, связанные с транспортировкой и уничтожением сильнодействующих ядовитых веществ;
- работы по сливу легковоспламеняющихся жидкостей, кислот и щелочей из железнодорожных цистерн при отсутствии специально оборудованных сливных эстакад с механизированными средствами слива;
- работы по ремонту оборудования и трубопроводов, в которых обращаются (транспортируются) опасные химические вещества;
- химическая очистка оборудования.

6. Работы на объектах теплоснабжения и теплопотребляющих установках

- ремонт котельных агрегатов (работа внутри топок, барабанов, на конвективных поверхностях нагрева, электрофильтрах, в газоходах, воздуховодах, в системах пылеприготовления, золоулавливания и золоудаления);
- ремонт теплопотребляющих установок;
- монтаж и демонтаж тепловых энергоустановок;
- электросварочные и газосварочные работы, выполняемые внутри аппаратов, резервуаров, баков, в колодцах, в коробах, в коллекторах, в тоннелях, трубопроводах, каналах и ямах, конденсатоотводчиках, в тепловых камерах;
- работы в местах, где возможно выделение горючего газа, продуктов сгорания горючего газа, паров обогащенных токсичными веществами, газовоздушной смеси при продувках (опорожнение или заполнение газопроводов), опасных в отношении загазованности или взрыва;
- работы во внутренней полости емкостного оборудования, работы в замкнутом пространстве с ограниченным доступом (посещением);
- ремонт вращающихся механизмов;
- огневые работы на оборудовании, в зоне действующего оборудования и в производственных помещениях;
- остановка и снятие заглушек на трубопроводах (кроме трубопроводов воды с температурой ниже +45 °С);
- ремонт подъемных сооружений (кроме колесных и гусеничных самоходных), крановых тележек, подкрановых путей;

- монтаж и демонтаж оборудования;
- врезка гильз и штуцеров для приборов, установка и снятие измерительных диафрагм и расходомеров;
- ремонт трубопроводов и арматуры без снятия ее с трубопроводов, ремонт и замена импульсных линий (газо-, мазуто-, масло- и паропроводов, трубопроводов пожаротушения, дренажных линий, трубопроводов с ядовитыми и агрессивными средами, трубопроводов горячей воды с температурой выше 45 оС);
- вывод теплопроводов в ремонт;
- гидропневматическая промывка трубопроводов;
- испытание тепловой сети на расчетное давление и расчетную температуру теплоносителя;
- работы в местах опасных в отношении загазованности и поражения электрическим током и с ограниченным временем пребывания;
- химическая очистка оборудования;
- нанесение антикоррозийных покрытий;
- теплоизоляционные работы на действующих трубопроводах и тепловых энергоустановках;
- сборка и разборка лесов и крепление стенок траншей, котлованов;
- земляные работы в зоне расположения подземных коммуникаций;
- ремонтные работы в мазутном хозяйстве и реагентном хозяйстве;
- ремонт насосов (питательных, циркуляционных, сетевых, подпиточных и др.);
- установка, снятие, проверка и ремонт аппаратуры автоматического регулирования, дистанционного управления, защиты, сигнализации и контроля, требующие останова, ограничения производительности и изменения схемы и режима работы оборудования;
- работы, связанные с монтажом и наладкой датчиков;
- работы в местах, опасных в отношении загазованности, взрывоопасности и поражения электрическим током и с ограниченным доступом посещения;
- работы в колодцах, камерах, бункерах, резервуарах, баках, деаэраторах, коллекторах, туннелях, трубопроводах, каналах, ямах и других металлических емкостях;
- дефектоскопия оборудования;
- загрузка, догрузка и выгрузка фильтрующего материала, связанные с вскрытием фильтров;
- ремонт дымовых труб, градирен, зданий и сооружений, в том числе водонапорных башен и буферных емкостей;
- покраска оборудования (в зоне действующего оборудования);
- ремонт кровли с применением газовых горелок.

7. Работы электроустановках

- работы в действующих электроустановках.

8. Огневые работы

- огневой разогрев битума;

- газо- и электросварочные работы;
- газо- и электрорезательные работы;
- бензино- и керосинорезательные работы;
- работы с паяльной лампой;
- резка металла механизированным инструментом с образованием искр
- электросварочные и газосварочные работы, выполняемые внутри аппаратов, резервуаров, баков, в колодцах, в коробах, в коллекторах, в тоннелях, трубопроводах, каналах и ямах, конденсатоотводчиках, в тепловых камерах;
- огневые работы в пожароопасных и взрывоопасных помещениях;

9. Работы, выполняемые на высоте

- работы с высоким риском падения работника с высоты, а также работы на высоте без применения средств подмащивания, выполняемые на высоте 5 м и более;
- работы, выполняемые на площадках на расстоянии менее 2 м от не ограждённых (при отсутствии защитных ограждений) перепадов по высоте более 5 м либо при высоте ограждений, составляющей менее 1,1 м;
- монтажные и ремонтные работы на высоте более 1,8 м от уровня пола без применения инвентарных лесов и подмостей.

Примечание.

Перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам, утверждается работодателем и может быть им дополнен.

АКТ-ДОПУСК
для производства ремонтных, строительных и монтажных
работ на территории организации

" _ " _____ 20__ г.

(наименование организации (цеха, участка))

Мы, нижеподписавшиеся, представитель организации

(должность, фамилия и инициалы)

и представитель подрядчика, ответственный за производство работ,

(Ф.И.О., должность)

составили настоящий акт о нижеследующем.

Организация предоставляет участок (территорию), ограниченный координатами

(наименование осей, отметок и номер чертежа)

для производства на нем

(наименование работ)

под руководством технического персонала - представителя подрядчика на следующий срок:

начало " _ " _____,

окончание " _ " _____.

До начала производства работ необходимо выполнить следующие мероприятия, обеспечивающие безопасность производства работ:

Наименование мероприятия	Срок выполнения	Исполнитель, должность, Ф.И.О.

По завершению выполнения работ необходимо выполнить следующие мероприятия:

Наименование мероприятия	Срок выполнения	Исполнитель, должность, Ф.И.О.

Представитель организации _____
(подпись)

Представитель подрядчика _____
(подпись)

Примечание: При необходимости ведения работ после истечения срока действия настоящего акта-допуска необходимо составить акт-допуск на новый срок.

Сборник типовых бланков нарядов-допусков,
в соответствии с которыми производятся работы с повышенной опасностью

**«ЗАПРЕЩАЕТСЯ
приступать к работам без видеофиксации допуска»**

НАРЯД. ОБЩИЙ НАРЯД. ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ НАРЯД № _____

(ненужное зачеркнуть)

К ОБЩЕМУ НАРЯДУ № _____

(заполняется только при выдаче промежуточного наряда)

НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ С ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТЬЮ*

**(Ремонтных, монтажных и демонтажных работ, в том числе на объектах
теплоснабжения и теплопотребляющих установках; работ связанных с использованием
химических веществ; земляных работ, огневых работ, газоопасных работ, кроме работ,
проводимых силами газовой службы)*

Организация _____

Подразделение/участок/цех _____

Утверждаю _____

(ФИО, должность, подпись)

Согласовано _____

(ФИО, должность, подпись руководителя/специалиста смежного участка)

Руководителю работ _____

(фамилия и инициалы, должность)

Производителю работ (наблюдающему) _____

(фамилия и инициалы, должность, разряд)

с членами бригады _____ чел.

(фамилия, инициалы, разряд, группа)

Руководитель работ _____

(подпись, фамилия)

Поручается _____

(содержание работы, объект, место работы)

Начало работы: дата _____ время _____

Окончить работы: дата _____ время _____

При подготовке и производстве работ обеспечить следующие меры безопасности:

(перечисляются необходимые мероприятия по подготовке рабочих мест и меры безопасности, в том числе подлежащие выполнению дежурным персоналом других цехов)

Особые условия _____

Наряд выдал: дата _____ время _____

(должность)
(фамилия)

(подпись)

Наряд продлил: дата _____ время _____

Инструктаж провел		Инструктаж получил	
Лицо, выдающее наряд		Руководитель работ	
(Ф.И.О.)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(подпись)

Остаются в работе: _____

(оборудование, расположенное вблизи места работы и находящееся под напряжением, давлением, при высокой температуре, взрывоопасное и т.п.)

Дежурный персонал других цехов (участков): _____

(цех, должность, подпись, фамилия)

Отметка о разрешении начальника смены
(дежурного диспетчера): _____

(подпись или пометка о разрешении, переданном по телефону, подпись начальника смены цеха)

Ответственное лицо дежурного персонала цеха
(блока, района): руководитель работ по
промежуточному наряду (ненужное зачеркнуть) _____

2.1. Инструктаж по охране труда в объеме инструкций

(указать наименования или номера инструкций, по которым проведен инструктаж)

проведен бригаде в составе _____ человек, в том числе:

Инструктаж провел		Инструктаж получил	
Допускающий	_____	Руководитель работ	_____
	(Ф.И.О. подпись)	Производитель работ	_____
		Наблюдающий	_____

Руководитель работ	_____	Производитель работ	_____
	(Ф.И.О. подпись)	Члены бригады:	_____
Производитель работ	_____		_____
	(Ф.И.О. подпись)		_____

2.2. Мероприятия обеспечивающие безопасность работ, выполнены. Производитель работ и члены бригады с особенностями работ ознакомлены. Объект подготовлен к производству работ.

Допускающий к работе: _____ дата _____ время _____ подпись _____

2.3. С условиями работ ознакомлен и наряд-допуск получил.

Производитель работ: _____ дата _____ время _____ подпись _____

2.4. Подготовку рабочего места проверил. Разрешаю приступить к производству работ.

Руководитель работ _____ " " _____ 20__ г.

2.5. Перечень документации, в том числе схемы коммуникаций, прилагаемых к наряду-допуску:

2.6. Анализ воздушной среды перед началом и в период проведения работ

Дата и время отбора проб	Место отбора проб	Определяемые компоненты	ПДК	Результаты анализа	№ инв./зав. анализатора	Подпись лица, проводившего анализ

3. Оформление ежедневного допуска на производство работ

Наименование рабочих мест	Допуск к работе			Окончание работы		
	Меры безопасности проверены. Бригада проинструктирована и допущена на рабочее место.			Бригада выведена, наряд сдан		
	Дата и время	Допускающий (подпись)	Производитель работ (подпись)	Дата и время	Производитель работ (подпись)	Отв. лицо дежурн. персон. (подпись)

Изменения в составе бригады

Введен в состав бригады (фамилия, инициалы, разряд, группа)	Выведен из состава бригады (фамилия, инициалы, разряд, группа)	Дата, время	Руководитель работ (подпись)

3.2. Работа полностью окончена: дата _____, время _____

Производитель работ _____ Руководитель работ _____
(подпись) (подпись)

Рабочие места осмотрены, наряд закрыт: дата _____, время _____
Ответственное лицо дежурного персонала (подпись): _____

Примечание.

Наряд-допуск оформляется в двух экземплярах: первый хранится у работника, выдавшего наряд-допуск, второй - у производителя работ.

**«ЗАПРЕЩАЕТСЯ
приступать к работам без видеофиксации допуска»**

НАРЯД-ДОПУСК № _____

**НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ С ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТЬЮ
В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ**

Лицевая сторона наряда-допуска

Организация _____
Подразделение _____

Ответственному руководителю работ _____, допускающему _____
(фамилия, инициалы, группа по электробезопасности) (фамилия, инициалы, группа по электробезопасности)

Производителю работ _____, наблюдающему _____
(фамилия, инициалы, группа по электробезопасности) (фамилия, инициалы, группа по электробезопасности)

с членами бригады _____
(фамилия, инициалы, группа по электробезопасности)

_____ (фамилия, инициалы, группа по электробезопасности)
поручается _____
Работу начать: дата _____ время _____
Работу закончить: дата _____ время _____

Мероприятия по подготовке рабочих мест к выполнению работ

Наименование электроустановок, в которых нужно провести отключения и установить заземления	Что должно быть отключено и где заземлено	Что должно быть изолировано (ограждено)
1	2	3

Отдельные указания _____

Наряд-допуск выдал: дата _____ время _____
Подпись _____ Фамилия, инициалы _____
Наряд-допуск продлил по: дата _____ время _____
Подпись _____ Фамилия, инициалы _____
Дата _____ время _____

Регистрация целевого инструктажа,
проводимого выдающим наряд

Целевой инструктаж провел	Целевой инструктаж получил
---------------------------	----------------------------

Работник, выдавший наряд- допуск	_____ (фамилия, инициалы) _____ (подпись)	Ответственный руководитель работ (производитель работ, наблюдающий)	_____ (фамилия, инициалы) _____ (подпись)
--	--	--	---

Разрешение на подготовку рабочих мест
и на допуск к выполнению работ

Разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к выполнению работ выдал (должность, фамилия или подпись)	Дата, время	Подпись работника, получившего разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к выполнению работ
1	2	3

Оборотная сторона наряда-допуска

Рабочие места подготовлены. Под напряжением остались: _____

Допускающий _____
(подпись)

Ответственный руководитель работ
(производитель работ или наблюдающий) _____
(подпись)

Регистрация целевого инструктажа,
проводимого допускающим при первичном допуске

Целевой инструктаж провел		Целевой инструктаж получил	
Допускающий	_____ (фамилия, инициалы) _____ (подпись)	Ответственный руководитель работ	_____ (фамилия, инициалы) _____ (подпись)
		Производитель работ (наблюдающий)	_____ (фамилия, инициалы) _____ (подпись)
		Члены бригады	_____ (фамилия, инициалы) _____ (подпись)

Ежедневный допуск к работе и время ее окончания

Бригада получила целевой инструктаж и допущена на подготовленное рабочее место				Работа закончена, бригада удалена	
наименование рабочего места	дата, время	подписи (подпись, фамилия, инициалы)		дата, время	подпись производителя работ (наблюдающего) (подпись) (фамилия,
		допуска	производителя работ		

		ющего	(наблюдающего)		инициалы)
1	2	3	4	5	6

Регистрация целевого инструктажа, проводимого
ответственным руководителем работ (производителем
работ, наблюдающим)

Целевой инструктаж провел		Целевой инструктаж получил	
Ответственный руководитель работ	(фамилия, инициалы)	Производитель работ, Члены бригады	(фамилия, инициалы)
	(подпись)		(подпись)
Производитель работ (наблюдающий)	(фамилия, инициалы)	Члены бригады	(фамилия, инициалы)
	(подпись)		(подпись)

Изменения в составе бригады

Введен в состав бригады (фамилия, инициалы, группа)	Выведен из состава бригады (фамилия, инициалы, группа)	Дата, время (дата, время)	Разрешил (подпись) (фамилия, инициалы)
1	2	3	4

Работа полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные
бригадой, сняты, сообщено (кому) _____

(должность)

(фамилия, инициалы)

Дата _____ время _____

Производитель работ или наблюдающий _____
(подпись, фамилия, инициалы)

Ответственный руководитель работ _____
(подпись, фамилия, инициалы)

**«ЗАПРЕЩАЕТСЯ
приступать к работам без видеофиксации допуска»**

НАРЯД-ДОПУСК № _____
(номер регистрации в журнале регистрации газоопасных работ)

(наименование организации)

**НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ С ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТЬЮ
ГАЗООПАСНЫХ РАБОТ**

" ____ " ____ 20 ____ г.

Срок хранения - один год

1. Наименование подразделения _____

(объект, служба, цех)

2. Должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, получившего наряд-допуск на выполнение газоопасных работ:

3. Место и характер работ _____

4. Состав бригады _____

(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность, профессия)

5. Дата и время начала работ _____

Дата и время окончания работ _____

6. Технологическая последовательность основных операций при выполнении работ

(перечисляется технологическая последовательность операций в соответствии с

действующими инструкциями и технологическими картами

7. Работа разрешается при выполнении следующих основных мер безопасности

(перечисляются основные меры безопасности, указываются инструкции,

которыми следует руководствоваться)

8. Средства общей и индивидуальной защиты, которые обязана иметь бригада

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, проводившего проверку готовности средств

индивидуальной защиты к выполнению работ и умению ими пользоваться, подпись)

9. Результаты анализа воздушной среды на содержание газа в закрытых помещениях и колодцах, проведенного перед началом ремонтных работ

Дата и время отбора проб	Место отбора проб	Определяемые компоненты	ПДК	Результаты анализа	№ инв./зав. анализатора	ФИО, должность, подпись лица, проводившего анализ

10. Наряд-допуск выдал

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, выдавшего

наряд-допуск, подпись)

11. С условиями работы ознакомлен, наряд-допуск получил

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, получившего наряд-допуск, подпись)

12. Инструктаж состава бригады по проведению работ и мерам безопасности:

N п/п	Фамилия, имя, отчество (при наличии)	Должность, профессия	Расписка о получении инструктажа	Примечание
----------	---	-------------------------	-------------------------------------	------------

13. Изменения в составе бригады:

Фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, выведенного из состава бригады	Причина изменений	Дата, время	Фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, введенного в состав бригады	Должность, профессия	Дата, время
---	----------------------	----------------	---	-------------------------	----------------

14. Инструктаж нового состава бригады по завершению работ и мерам безопасности:

N п/п	Фамилия, имя, отчество (при наличии)	Должность	Расписка о получении инструктажа	Примечание
----------	---	-----------	-------------------------------------	------------

15. Продление наряда-допуска:

Дата и время		Должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, продлившего наряд- допуск	Подпись	Должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя работ	Подпись
начала работы	окончан ия работы				

16. Заключение руководителя по окончании газоопасных работ

(перечень работ, выполненных на объекте, особые замечания,

подпись руководителя работ, время и дата закрытия наряда-допуска)

Заключение руководителя по окончании газоопасных работ:

Перечень выполненных работ на объекте _____

Работа полностью окончена:

Дата _____ Время _____

Производитель работ _____

(подпись)

Руководитель работ _____

(подпись)

Рабочие места осмотрены, наряд-допуск закрыт: Дата _____ Время _____

Ответственное лицо дежурного персонала _____

(подпись)

**«ЗАПРЕЩАЕТСЯ
приступать к работам без видеофиксации допуска»**

Утверждаю

(наименование организации)

(руководитель организации или иное
должностное лицо, уполномоченное
руководителем организации, Ф.И.О)

(подпись)

__ " __ г.

НАРЯД-ДОПУСК № _____

**НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ
ОГНЕВЫХ РАБОТ
В ТОМ ЧИСЛЕ НА ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ**

1. Структурное подразделение (цех, производство, установка) _____

2. Место проведения работ _____

(установка, отделение, участок, помещение, аппарат,
коммуникации)

3. Характер выполняемых работ _____

(объем и содержание работы)

4. Ответственный за подготовительные работы _____

(должность, Ф.И.О)

5. Ответственный за проведение работ _____

(должность, Ф.И.О)

6. Планируемое время проведения работ

Начало _____ время _____ дата _____
Окончание _____ время _____ дата _____

7. Организационные и технические меры пожарной безопасности по подготовке объекта к
проведению огневых работ и последовательность их проведения

Приложение _____

(указываются схемы места проведения огневых работ в границах (осях) установки,

оборудования, трубопроводов с указанием расстояний до границ опасных зон, пути эвакуации. Схемы пропарки, промывки, продувки, точек отбора анализов воздушной среды, установки заглушек, создания разъемов фланцевых соединений. Места размещения сварочного и другого оборудования и первичных средств пожаротушения)

8. Организационные и технические меры пожарной безопасности при проведении огневых работ:

9. Состав бригады и отметка о прохождении инструктажа

N п/п	Дата и время проведен ия работ	Ф.И.О исполнител ей	Квалификаци я, разряд	С условиями работ ознакомлен, инструктаж получил, подпись	Инструктаж о мерах пожарной безопасности провел, ответственный за проведение огневых работ, Ф.И.О, подпись

10. Руководитель структурного подразделения

(Ф.И.О, подпись, дата)

11. Согласованы:

со службой организации, на которую
возложены функции обеспечения мер
пожарной безопасности

(название службы, Ф.И.О, подпись, дата)

и иные структурные подразделения,
на которые возложено согласование

(название службы, Ф.И.О, подпись, дата)

Взаимосвязанные технологические объекты

(наименование взаимосвязанного объекта, Ф.И.О руководителя подразделения, подпись, дата)

12. Мероприятия по подготовке к безопасному проведению работ согласно наряду-допуску
выполнены

Ответственный за подготовку объекта
(Ф.И.О, подпись, дата, время)

Ответственный за проведение огневых работ
(Ф.И.О, подпись, дата, время)

13. Возможность проведения работ подтверждаю:

(представитель службы организации, на которую возложены функции обеспечения мер пожарной безопасности, Ф.И.О, подпись, время, дата)

13.1. К производству работ допускаю:

(руководитель структурного подразделения, Ф.И.О, подпись, время, дата)

14. Анализ воздушной среды перед началом и в период проведения работ

Дата и время отбора проб	Место отбора проб	Определяемые компоненты	Допустимая концентрация	Результаты анализа	Подпись лица, проводившего анализ

15. Срок действия наряда-допуска продлен

Дата и время проведения работ	Результат анализа воздушной среды (лабораторного или автоматического)	Возможность производства работ подтверждаю			
		ответственный за проведение работ	должностное лицо, осуществляющее ведение технологического процесса	представитель службы организации, на которую возложены функции обеспечения мер пожарной безопасности	руководитель структурного подразделения

16. Изменение состава бригады исполнителей

Введен в состав бригады					Выведен из состава бригады			Ответственное лицо за проведение работ (подпись)
Ф.И.О	с условиями работы ознакомлен, проинструктирован (подпись)	квалификация, разряд	выполняемая функция	дата, время	Ф.И.О	дата, время	выполняемая функция	

17. Работа выполнена в полном объеме, рабочие места приведены в порядок, инструмент и материалы убраны, люди выведены, наряд-допуск закрыт

(подпись лиц: ответственного за проведение работ, руководителя структурного подразделения, время, дата)

(наименование
организации,
подразделения)

ее

эксплуатирующей
структурного

(наименование подрядной организации)

**«ЗАПРЕЩАЕТСЯ
приступать к работам без видеофиксации допуска»**

НАРЯД-ДОПУСК N ____

**НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ
РАБОТ НА ВЫСОТЕ**

Организация: _____
Подразделение: _____

Выдан " ____ " ____ 20 ____ года
Действителен до " ____ " ____ 20 ____ года

Ответственному
руководителю работ: _____
(фамилия, инициалы)

Ответственному
исполнителю (производителю) работ: _____
(фамилия, инициалы)

На выполнение
работ: _____
Состав исполнителей работ (члены бригады): _____

Фамилия, имя, отчество (при наличии)	С условиями работ ознакомил, инструктаж провел (подпись)	С условиями работ ознакомлен (подпись)

Место выполнения работ: _____
Содержание работ: _____
Условия проведения работ: _____
Опасные и вредные производственные факторы, которые действуют или могут возникнуть в местах выполнения работ: _____

Начало работ: ____ час ____ мин " ____ " ____ 20 ____ г.
Окончание работ: ____ час ____ мин " ____ " ____ 20 ____ г.

Системы обеспечения безопасности работ на высоте:	Состав системы:
Удерживающие системы	
Системы позиционирования	
Страховочные системы	
Эвакуационные и спасательные системы	

1. Необходимые для производства работ:
материалы: _____
инструменты: _____
приспособления _____

2. До начала работ следует выполнить следующие мероприятия:

Наименование мероприятия или ссылки на пункт ПНР или технологических карт	Срок выполнения	Ответственный исполнитель (производитель)

3. В процессе производства работ необходимо выполнить следующие мероприятия:

Наименование мероприятия по безопасности работ на высоте	Срок выполнения	Ответственный исполнитель (производитель)

4. Особые условия проведения работ:

Наименование условий	Срок выполнения	Ответственный исполнитель (производитель)

Отдельные указания: _____

Наряд выдал: _____ (дата) _____ (время)

Подпись: _____ (подпись) _____ (фамилия, инициалы)

Наряд продлил: _____ (дата) _____ (время)

Подпись: _____ (подпись) _____ (фамилия, инициалы)

5. Разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к выполнению работ:

Разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к выполнению работ выдал (должность, фамилия или подпись)	Дата, время	Подпись работника, получившего разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к выполнению работ
1	2	3

Рабочие места подготовлены.
Ответственный руководитель работ

6. Ежедневный допуск к работе и время ее окончания:

7. Изменения в составе бригады:

8. Регистрация целевого инструктажа при первичном допуске:

(подпись)

(фамилия, инициалы, подпись)

(лицо, уполномоченное приказом руководителя организации)

39

(эксплуатирующей организации) на производство работ имеется.
Мероприятия по безопасности строительного производства согласованы
(заполняется при проведении работ на территории действующих предприятий):

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись
уполномоченного лица)

10. Рабочее место и условия труда проверены. Мероприятия по безопасности
производства, указанные в наряде-допуске выполнены.

Разрешаю приступить
к выполнению работ:

(дата, подпись) (фамилия, инициалы)

Наряд допуск продлен до:

(дата, подпись) (фамилия, инициалы)

11. Работа выполнена в полном объеме. Материалы, инструмент, приспособления
убраны. Члены бригады выведены

Ответственный исполнитель (производитель) работ: _____
(дата, подпись)

Наряд-допуск закрыт.

Ответственный руководитель работ: _____ Лицо, выдавшее наряд-допуск: _____

(дата, подпись)

(дата, подпись)

**«ЗАПРЕЩАЕТСЯ
приступать к работам без видеофиксации допуска»**

НАРЯД-ДОПУСК N ____

НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ
С ПРИМЕНЕНИЕМ ПОДЪЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ

1. Крановщику (машинисту подъемника, оператору) _____
(нужное подчеркнуть) (фамилия, инициалы)
_____ (тип подъемного сооружения, учётный номер)
2. Выделенного для работы _____
(организация, выделившая подъемное сооружение)
3. На участке _____
(организация, которой выделено подъемное сооружение, место
производства работ, строительная площадка, склад, цех)
4. Напряжение линии электропередачи _____
5. Условия работы _____
(необходимость снятия напряжения с линии
электропередачи, наименьшее допускаемое при работе подъемного сооружения
расстояние по горизонтали от крайнего провода до ближайших частей
подъемного сооружения, способ перемещения груза, люльки и другие меры безопасности)
6. Условия передвижения подъемного сооружения _____
(положение стрелы, люльки
и другие меры безопасности)
7. Начало работы ____ ч ____ мин. " ____ " ____ 200 ____ г.
8. Конец работы ____ ч ____ мин. " ____ " ____ 200 ____ г.
9. Специалист, ответственный за безопасное производство работ _____
(должность, фамилия, инициалы, дата и номер приказа о назначении)
10. Стропальщик (рабочий люльки) _____
(фамилия, инициалы, номер удостоверения, дата последней проверки знаний)
11. Разрешение на работу крана в охранной зоне _____
(организация, выдавшая разрешение, номер и дата разрешения)
12. Наряд выдал _____
(организация, подпись)
13. Необходимые меры безопасности, указанные в п. 5, выполнены _____

Специалист, ответственный за безопасное производство работ _____

(подпись)

"__" _____ 202__ г.

14. Инструктаж получил крановщик (машинист подъемника, оператор) _____

(подпись)

"__" _____ 200__ г.

Примечания. 1. Наряд выписывается в двух экземплярах: первый выдается крановщику, второй хранится у производителя работ.

2. Пункт 11 заполняется в случае работы крана в охранной зоне линии электропередачи.

3. К воздушным линиям электропередачи относятся также ответвления от них.

4. Работы вблизи линии электропередачи выполняются в присутствии и под руководством специалиста, ответственного за безопасное производство работ с применением подъемных сооружений.

ЖУРНАЛ

учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям

Дата	Номер распоряжения	Номер наряда-допуска	Срок на который выдан наряд (дней)	Место и наименование работы (краткое описание работы)	Производитель работ или наблюдающий (фамилия, инициалы)	Члены бригады, работающей по распоряжению (фамилия, инициалы)
1	2	3	4	5	6	7

Лицо выдавшее наряд-допуск, распоряжение (фамилия, инициалы, дата)	Тема инструктажа	Лицо, получившее наряд-допуск (фамилия, инициалы, дата) Лицо, получившее распоряжение (расписка о получении инструктажа по распоряжению)	К работе приступили (дата, время)	Работа закончена (дата, время)	Лицо, получившее закрытый наряд-допуск (фамилия, инициалы, подпись, дата)
8	9	10	11	12	13

ЖУРНАЛ
УЧЕТА РАБОТ ПО НАРЯДАМ-ДОПУСКАМ И РАСПОРЯЖЕНИЯМ
ДЛЯ РАБОТ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ

[illegible]